

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

р.п. Ковернино

от 21 января 2021г.

Объект: объект капитального строительства

Местонахождение: Нижегородская обл., Ковернинский р-н, д.Каменное, ул.Полевая, участок №18


Заказчик: Комитет имущественных отношений Администрации Ковернинского муниципального округа

1. Предельная свободная мощность существующих сетей $0,7 \text{ м}^3/\text{час}$.
2. Максимально возможная подключаемая нагрузка $0,05 \text{ м}^3/\text{час}$.
3. Существующий водопровод в точке подключения имеет:
 - наружный диаметр -50 мм
 - глубину заложения -2,0 м
 - напор в точке подключения 12,0 м от спланированной поверхности земли.
4. В точке присоединения водопровода к существующей сети установить запорную арматуру.
5. Диаметр водопровода ввода и запорной арматуры определить проектом.
6. На вводе в помещение в легкодоступном месте установить водомер собственно объема водопотребления.
7. Вновь возводимые смотровые колодцы –ж/б сборного или кирпичного исполнения внутренним диаметром не менее 1,5 м с чугунным или полимерным люком.
8. Точка подключения и глубина заложения сети и другие данные должны быть уточнены при съемке и обследовании.
9. Проект возводимых коммуникаций выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и Правилами (СНиП) и согласовать с МП «ЖКХ «Ковернинское».
10. Сроки подключения к водопроводным сетям май-октябрь.
11. Срок действия технических условий до 21 января 2024г.

12. Плата за разрешение технологического присоединения составляет 2 554 (две тысячи пятьсот пятьдесят четыре руб. 00 коп.) рублей.

Технические условия выданы МП «ЖКХ «Ковернинское»

И.о.директора



А.Е. УМНОВ