



Публичное акционерное общество
«Газпром газораспределение
Нижний Новгород»
(ПАО «Газпром газораспределение
Нижний Новгород»)

Филиал в г. Бор

пер. Полевой, д. 3, г. Бор,
Нижегородская область, Российская Федерация, 606440
тел.: +7 (83159) 2-75-91, факс: +7 (83159) 2-75-91
e-mail: bor_dir@oblgaz.nnov.ru
ОКПО 03256556, ОГРН 1025203724171, ИНН 5200000102, КПП 525350001

21.01.2021

№ 0421 - 005

на № _____ от _____

Предоставление информации

Уважаемая Марина Лаврентьевна!

В ответ на Ваше обращение ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» сообщает следующее.

▪ Подключение индивидуального жилого дома, планируемого к строительству по адресу: Нижегородская область, Ковернинский район, ул. Полевая, участок №18 возможно к газопроводу низкого давления Ду 50 мм, проложенному по ул. Полевой д. Каменное, принадлежащему КИО Ковернинского района.

В соответствии с решением РСТ № 43/2 от 12.11.2020 г. плата за подключение по льготной ставке взимается в следующем объеме:

- плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час, (для Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), в размере 50 293 рублей 84 копейки (с учетом НДС);

- плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб.метров в час, (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности:

- для физических лиц - в размере 50 293 рублей 84 копейки (с учетом НДС);

- для прочих заявителей - в размере 50 293 рублей 84 копейки (без учета НДС).

Сроки подключения (технологического присоединения) объекта

Входящий № Вх-123-58190/21
16.02.2021

составляют 248 дней (с момента подписания заявителем договора о подключении объекта капитального строительства к газораспределительной сети).

- Техническая возможность подключения объектов индивидуального жилищного строительства д. Тихоново, д. Пески, д. Шабоши, д. Михайлово в настоящее время отсутствует. Данные населенные пункты не газифицированы.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 (далее - Правила подключения).

Для газоснабжения д. Тихоново, д. Пески, д. Шабоши, д. Михайлово необходимо построить газопроводы высокого давления, ПРГ, а также распределительные газопроводы низкого давления.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 (далее - Правила подключения), запрос о предоставлении технических условий должен содержать информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения, в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

В настоящее время утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период 2021-2025 годы. Данные населенные пункты в программу не включены.

После включения в программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области объектов: распределительные газопроводы д. Тихоново, д. Пески, д. Шабоши, д. Михайлово Ковернинского района Общество рассмотрит вопрос по существу.

- Техническая возможность подключения объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных по ул. Зарубина р.п. Ковернино в настоящее время отсутствует. Данный участок улицы не газифицирован, распределительные газопроводы в этой части ул. Зарубина отсутствуют. Для

газоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства необходимо построить распределительные газопроводы.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 (далее - Правила подключения), запрос о предоставлении технических условий должен содержать информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения, в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

В настоящее время утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период 2021-2025 годы. Данный объект не включен.

После включения в программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области объектов: распределительные газопроводы по ул. Зарубина рп. Ковернино Общество рассмотрит вопрос по существу.

- Для определения технической возможности подключения объектов капитального строительства, планируемых к размещению на территории Свиноводческого комплекса в д. Черные Ковернинского района, согласно подпункту (в) пункта 7 необходимо представить планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Правилами подключения технические условия предоставляются по запросу о предоставлении технических условий, с приложением информации и документов в соответствии с пунктами 7,8 Правил подключения.

**Заместитель директора –
главный инженер**

А. Н. Сазанов