

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Ковернинского муниципального
района
«ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
«КОВЕРНИНСКОЕ»

р.п. Ковернино, ул. Чкалова д.3
Нижегородская область 606570
Почтовый адрес:
р.п.Ковернино, ул.Чкалова дом 3
Нижегородская область 606570
ИНН 5218004355 КПП 521801001
БИК 042202603
Волго –Вятский банк СБ РФ
Городецкое ОСБ 4340/091
Р/счет 40602810942140120092
К/сч 30101810900000000603

№152 от 09.04.2021г.

Комитет имущественных отношений
Администрации Ковернинского
Муниципального округа
Нижегородской области

Справка

Дана Комитету имущественных отношений Администрации
муниципального округа Нижегородской области.

Настоящей подтверждается ,что подключение к канализационным сетям
нашего предприятия вновь строящегося объекта по адресу : р.п.Ковернино,
ул.Чкалова, участок №43А,кадастровый номер: 52:08:0011202: 2075 -
невозможно, в виду их отсутствия в допустимых расстояниях до объекта.

И.о. директора



А.Е. Умнов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

р.п. Ковернино

от 09 апреля 2021г.

Объект: земельный участок под ИЖС

Местонахождение: Нижегородская обл., Ковернинский р-н, п.Ковернино, ул.Чкалова, участок №43А

Заказчик: Комитет имущественных отношений и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального округа

1. Водоснабжение объекта возможно осуществить в водопроводной сети , проходящей от Газовой котельной №1 к водозабору по ул.Школьная
2. Предельная свободная мощность существующих сетей 0,2 м³/час.
3. Максимально возможная подключаемая нагрузка 0,08 м³/час.
4. Существующий водопровод в точке подключения имеет:
 - наружный диаметр -160 мм
 - глубину заложения -2,0 м
 - напор в точке подключения 10,0 м от спланированной поверхности земли.
5. В точке присоединения водопровода к существующей сети установить запорную арматуру.
6. Диаметр водопровода ввода и запорной арматуры определить проектом.
7. На вводе в помещение в легкодоступном месте установить водомер собственно объема водопотребления.
8. Вновь возводимые смотровые колодцы –ж/б сборного или кирпичного исполнения внутренним диаметром не менее 1,5 м с чугунным или полимерным люком.
9. Точка подключения и глубина заложения сети и другие данные должны быть уточнены при съемке и обследовании.
10. Проект возводимых коммуникаций выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и Правилами (СНиП) и согласовать с МП «ЖКХ «Ковернинское».
11. Сроки подключения к водопроводным сетям 2021г.-2024 г.
12. Срок действия технических условий до 09 апреля 2024г.
13. Плата за подключение технологического присоединения составляет 2 554 (две тысячи пятьсот пятьдесят четыре руб. 00 коп.) рублей.

Технические условия выданы МП «ЖКХ «Ковернинское»

И.о.директора

А.Е.Умнов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Ковернинского муниципального
района
«ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
«КОВЕРНИНСКОЕ»

р.п. Ковернино, ул. Чкалова д.3
Нижегородская область 606570

Почтовый адрес:

р.п.Ковернино, ул.Чкалова дом 3
Нижегородская область 606570

ИНН 5218004355 КПП 521801001

БИК 042202603

Волго –Вятский банк СБ РФ

Городецкое ОСБ 4340/091

Р/счет 40602810942140120092

К/сч 30101810900000000603

№153 от 09.04.2021г.

Комитет имущественных отношений
Администрации Ковернинского
Муниципального округа
Нижегородской области

Справка

Дана Комитету имущественных отношений
муниципального округа Нижегородской области.

Администрации

Настоящей подтверждается ,что подключение к водопроводным и канализационным сетям нашего предприятия вновь строящегося объекта по адресу : р.п.Ковернино, ул. Боровая, уч.71,кадастровый номер: 52:08:0011203:1189 - невозможно, в виду их отсутствия в допустимых расстояниях до объекта.

И.о. директора



А.Е. Умнов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Ковернинского муниципального
района
«ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
«КОВЕРНИНСКОЕ»

р.п. Ковернино, ул. Чкалова д.3
Нижегородская область 606570

Почтовый адрес:

р.п.Ковернино, ул.Чкалова дом 3
Нижегородская область 606570

ИНН 5218004355 КПП 521801001

БИК 042202603

Волго –Вятский банк СБ РФ

Городецкое ОСБ 4340/091

Р/счет 40602810942140120092

К/сч 30101810900000000603

№117 от 22.03.2021г.

Комитет имущественных отношений
Администрации Ковернинского
Муниципального округа
Нижегородской области

Справка

Дана Комитету имущественных отношений Администрации
муниципального округа Нижегородской области.

Настоящей подтверждается ,что подключение к канализационным и водопроводным сетям нашего предприятия вновь строящегося объекта по адресу : р.п.Ковернино, ул.Дружбы, участок №73,кадастровый номер: 52:08:0011201: 1522 - невозможно, в виду их отсутствия в допустимых расстояниях до объекта.

И.о. директора



А.Е. Умнов

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЖИЛИЩНО –
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
«СУХОНОСОВСКОЕ»**

ул. Юбилейная, д.9 кв.2,
д.Сухоноска, Ковернинского р-на,
Нижегородская обл., 606573
тел 8831(57)25400, факс 883(57)25523
e-mail: mpvkh@yandex.ru

29.03.21 № 209

на № 123-81943/21 от 25.02.2021 г

**Комитет имущественных отношений
Администрации Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области**

В ответ на ваше обращение №123-81943/21 от 25.02.2021 г. о предоставлении информации сообщаем следующее: на земельном участке с кадастровым номером 52:08:0011605:1730 площадью 1484 кв.м., находящемся по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Сухоноска, ул.Полевая участок №20 инженерных сетей МП «ЖКХ «Сухоносковское» не имеется.

С уважением,
директор



А.Е.Умнов

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Ковернинского муниципального
района
«ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
«КОВЕРНИНСКОЕ»**

р.п. Ковернино, ул. Чкалова д.3
Нижегородская область 606570

Почтовый адрес:

р.п.Ковернино, ул.Чкалова дом 3
Нижегородская область 606570

ИНН 5218004355 КПП 521801001

БИК 042202603

Волго –Вятский банк СБ РФ

Городецкое ОСБ 4340/091

Р/счет 40602810942140120092

К/сч 30101810900000000603

№119 от 22.03.2021г.

**Комитет имущественных отношений
Администрации Ковернинского
Муниципального округа
Нижегородской области**

Справка

Дана Комитету имущественных отношений Администрации
муниципального округа Нижегородской области.

Настоящей подтверждается ,что подключение к канализационным сетям
нашего предприятия вновь строящегося объекта по адресу : р.п.Ковернино,
ул.Школьная, участок №29,кадастровый номер: 52:08:0011202: 1867 -
невозможно, в виду их отсутствия в допустимых расстояниях до объекта.

И.о. директора



А.Е. Умнов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

р.п. Ковернино

от 22 марта 2021г.

Объект: жилой дом

Местонахождение: Нижегородская обл., Ковернинский р-н, п.Ковернино, ул.Школьная, участок №29

Заказчик: Комитет имущественных отношений и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального округа

1. Водоснабжение объекта возможно осуществить в водопроводной сети по ул.Школьная с монтажом смотрового колодца.
2. Предельная свободная мощность существующих сетей 0,2 м³/час.
3. Максимально возможная подключаемая нагрузка 0,08 м³/час.
4. Существующий водопровод в точке подключения имеет:
 - наружный диаметр -50 мм
 - глубину заложения -2,0 м
 - напор в точке подключения 10,0 м от спланированной поверхности земли.
5. В точке присоединения водопровода к существующей сети установить запорную арматуру.
6. Диаметр водопровода ввода и запорной арматуры определить проектом.
7. На вводе в помещение в легкодоступном месте установить водомер собственно объема водопотребления.
8. Вновь возводимые смотровые колодцы –ж/б сборного или кирпичного исполнения внутренним диаметром не менее 1,5 м с чугунным или полимерным люком.
9. Точка подключения и глубина заложения сети и другие данные должны быть уточнены при съемке и обследовании.
10. Проект возводимых коммуникаций выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и Правилами (СНиП) и согласовать с МП «ЖКХ «Ковернинское».
11. Сроки подключения к водопроводным сетям 2021г.-2024 г.
12. Срок действия технических условий до 22 марта 2024г.
13. Плата за подключение технологического присоединения составляет 2 554 (две тысячи пятьсот пятьдесят четыре руб. 00 коп.) рублей.

Технические условия выданы МП «ЖКХ «Ковернинское»

И.о.директора



А.Е.Умнов