



Администрация Ковернинского муниципального округа  
Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2021 № 395

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и  
противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях,  
находящихся в собственности (пользовании) граждан  
Ковернинского муниципального округа Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Положением об администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области от 24.12.2020 года № 96 и в целях сокращения числа пожаров, происходящих в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, минимизации материальных и социальных потерь от них администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить примерный перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (приложение).

2. Отменить постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан Ковернинского муниципального района» от 27.02.2017 г. № 124.

3. Сектору гражданской защиты и мобилизационной подготовки опубликовать настоящее постановление в газете «Ковернинские новости» и разместить на сайте администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сидельникову Е.А.

Глава местного самоуправления

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

О.П.Шмелев

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D6AB9941F50150000062A003130002  
Кому выдан: Шмелев Олег Павлович  
Действителен: с 26.10.2020 до 26.10.2021

Согласовано:

Зам. главы администрации

Е.А.Сидельникова

Зав. организационно- правовым отделом

С.В.Некрасова

Коррупциогенные факторы:

выявлены/не выявлены \_\_\_\_\_ /Зав.орг-правовым отделом С.В.Некрасова/

Отпечатано в 9 экз.:

1. в дело – 1;
2. в сектор ГЗ и МП-1;
3. начальникам территориальных отделов – 5;
4. начальнику Управления по работе с населением – 1;
5. в ОНД и ПР по Ковернинскому району-1.

**Примерный перечень**  
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря  
для помещений и строений, принадлежащих гражданам

№ п/ п	Наименование зданий и помещений	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря				
		Огне тушитель	Ящик с песком емк. 0,5 куб. м., и лопата	Бочка с водой емк. 0,2 куб. м. и ведро	Багор, топор, лом	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1м
1	Квартиры многоквартирного жилого дома	+				
2	Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные здания сезонного проживания людей	+	+	+ (в летнее время)	+	
3	Сараи, бани, хоз. постройки, гаражные кооперативы и товарищества	+				+

1. Квартиры многоквартирного жилого дома.  
В квартирах гражданам рекомендуется иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов.
2. Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей.  
В жилых помещениях гражданам рекомендуется иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов. Снаружи строений – лом, багор, лопата, топор, ведро, емкость с песком объемом не менее 0,5 кв.м, в летнее время емкость с водой не менее 200 л.
3. Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества.  
Данные категории рекомендуется оборудовать огнетушителем порошковым или углекислотным с массой огнетушащего состава не менее трех килограммов, асбестовым

полотном, грубошерстной тканью или войлоком (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 2х1,5 м.

**Примечание.**

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 м, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.